



X = 6457950
Y = 6436500

X = 6457950
Y = 6436500

Vapramäe tn 18
17004:004:0008

Vapramäe tn 16
17004:004:0022

127602LK
Vapramäe tn 16

63A; 1-kohaline; HE; HETR-35L-XP
KL; HAGER; MC325; 3x25A

Ehitaja andmetel kaablit kiltbis 2.5 m

AXPK 4G50
L= 9.92

Kaitsetoru PL D=75 750N
L= 9.92

Vapramäe tänav T4
17004:004:0035

Vapramäe tn

X = 6457900
Y = 6436500

Vapramäe tn 21
17004:005:0016

2 Z=44.14/h=0.40

Pot. ühtlustusring
R= 1m, Cu 25

3 Z=43.30/h=0.80

4 Z=43.58/h=0.90

5 Z=42.98/h=1.40

6 Z=43.64/h=0.80

1 Z=44.04/h=0.40

M2

Ehitaja andmetel kaablit mastil 10m

Kõrgused BK77 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Töö nr.	5193T	Objekt:	Tartumaa, Elva linn Vapramäe tn 16 liitumine elektrivõrguga	fail:	5193T_Vapramae_16.dgn	koostatud:	24.10.2013
Grupijuht	Ü.Kreela		Mõõtkava 1:500	Leht	1	Lehti	1
Koostas	M.Sepp	Joonis:	Elektrirajatise teostusjoonis				
Kontrollis	Ü.Kreela						



515MA EEG000058 573MA-k
Tuisu 19 Tallinn 11314
tel: 6063100