



MTR: EEG000304

Litsents: Geodeetilised ja kartograafilised tööd nr 784 MA

Töö nr: 21-G-1704

TARTUMAA ELVA VALD LAPETUKME KÜLA

POODI KINNISTU KANALISATSIOONISÜSTEEMI TEOSTUSMÕÕDISTUS

M 1:500

TEOSTUSJOOINIS

Vastutav spetsialist:

Ahto Lahe

Geodeet:

Ahto Lahe


September 2021, Tartu

SISUKORD

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Seletuskiri | 2 |
| 2. Teostusjoonis M 1:500 | 3 |

GEODEETILISE MÕÕDISTAMISE SELETUSKIRI

Mõõdistatava objekti asukoht: Tartumaa Elva vald Lapetukme küla



Töö sisu: Poodi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmöödistus.

Töö tellija: Jüritoru OÜ

Mõõdistamise aeg: september 2021; Koostamise aeg: september 2021.

Geodeet: A. Lahe; Vastutav isik: A. Lahe

Kasutatud instrumendid: Elektrontahhümeeter Trimble SPS700; GNSS-seade Trimble R8.
Mõõdistusviis-tahhümeetiline. Koordinaatide süsteem: L-Est 97; Kõrguste süsteem: EH2000.

Möödistamisvõrgu lähtepunktid on määratud VRS Now baasjaamade süsteemi kasutades GNSS seadmega.

Joonise mõõtkava: 1:500.

Ehituse käigus paigaldati 3000L pumplaga septik, vaatluspüstakud ja immutuskastid. Rajati De110PVC ja De32PE kanalisatsioonitorustik ning imbpeenar. Pumba tarbeks paigaldati kaitsekõris maakaabel.

Koostas: A. Lahe

Koostas: A. Lahe

