

GEODEETILISE MÕÕDISTAMISE SELETUSKIRI

Mõõdistatav objekt: Tartumaa Elva linn

Töö sisu: Järve tn 1 kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus

Töö tellija: OÜ Mihkel X

Mõõdistamise aeg: aprill 2014

Geodeet: A. Lahe

Vastutav isik: R. Kääramees

Kasutatud instrumendid: Elektrontahhümeeter Trimble 5605 DR200+ Robotic; Gps-seade Trimble 5800. Mõõdistusviis-tahhümeetiline.

Koordinaatide süsteem: L-Est 97; Kõrguste süsteem: Balti süsteem

Mõõdistamisvõrgu lähtepunktid on määratud VRS NOW püsijaamade võrku kasutades gps seadmega.

Plaani mõõtkava: 1:500

Teostusjoonise koostamisel on abimaterjalina kasutatud Elva Linnavalitsusest saadud olemasolevaid geoaluseid ja teostusmõõdistusi.

Digitaalne plaan on joonestatud programmiga Bentley PowerCivil V8i

Koostas: A. Lahe