

GEODEETILISE MÕÕDISTAMISE SELETUSKIRI

Mõõdistatav objekt: Tartumaa Elva linn

Töö sisu: H. Raudsepa tn 3 elektriliitumise projekteerimise geodeetiline mõõdistus.

Töö tellija: AS Empower

Mõõdistamise aeg: jaanuar 2015

Geodeet: A. Lahe

Vastutav isik: R. Kääramees

Kasutatud instrumendid: Elektrontahhümeeter Trimble 5605 DR200+ Robotic; Gps-seade Trimble R4. Mõõdistusviis-tahhümeetriline.

Koordinaatide süsteem: L-Est 97; Kõrguste süsteem: Balti süsteem

Mõõdistamisvõrgu lähtepunktid on määratud VRS NOW püsijaamade võrku kasutades gps seadmega.

Plaani mõõtkava: 1:500

Geoaluse koostamisel on abimaterjalina kasutatud Elva Linnavalitsuse geodeesiateenistusest ning tellijalt saadud olemasolevaid geoaluseid ja teostusmõõdistusi.

Digitaalne plaan on joonestatud programmiga Bentley PowerCivil V8i

Koostas: A. Lahe