

Tellija: KMH Ehitus OÜ  
Objekt: Verevi järve ranna WC  
Aadress: Tartu mnt.16, Elva, Tartumaa

***ELEKTROTEHNILISTE KATSETUSTE  
ARUANNE L-1/444***

Ajavahemikus. 15.05.2017 viidi läbi järgmised elektrotehnilised katsetused:

	Teimi nimetus	Protokolli nr	Lk arv
1.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	L-1/444-1	1
2.	Kaitse rakendusaja kontrollimine	L-1/444-2	1
3.	Potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus	L-1/444-3	1
4.	Maandustakistuse määramine	L-1/444-4	1

Katsetuste käigus ilmnedid elektripaigaldises järgmised puudused:  
Puudusi ei esinenud.

Katselabori vastutav töötaja: Aivar Arvi

Katseprotokollid vormistas: A Hussar



tel.5518412







**Empower AS kattelabor**

Hermanni 8a, 10121 TALLINN

EAK poolt akrediteeritud katselabor  
registreerimisnumbriga L 115

**KAITSESEADME RAKENDUSAJA KONTROLLIMISE PROTOKOLL**

### Katsetemetoodika:KJL 1-5 Kaitseseadme rakenduseja kontrollimine rikkesilmuse takistuse mõõtmisega.Mõõtemeetod:näivtakistuse mõõtmise meetod

Tööde tellija KMH Ehitus OÜ

Aadress: Õie tn.5, Elva, Tartumaa

Objekt: Verevi järve ranna WC

Aadress: Tartu mnt.16, Elva, Tartumaa

# Mõõtmised teostati mõteriistaga MFT 1835

Kalibreeritud 25.02.2016

Öhuttemperatuur: +11

Tulemused:

[illegible]

Teimigrupi juht:A. Hussar

**/nimi/allkiri/**





<b>EMPOWER</b>	<b>Empower AS katselabor</b> K. A. Hermanni 8a, 10121 TALLINN	EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L 115
----------------	--	---

**MAANDUSTAKISTUSE MÄÄRAMISE PROTOKOLL nr L-1/444-4 kuupäev 15.05.2017**

Katsetootodika: KJL 1-2 Pinnase eritakistuse ja maandustakistuse määramine Mõõtemeetod: Lihtsustatud meetod

Tööde tellija:	KMH Ehitus OÜ	Address:	Õie 5, Elva, Tartumaa
Objekt:	Verevi järve ranna WC	Address:	Tartu mnt.16, Elva, Tartumaa
Mõõtmised teostati mõõteriistaga	MFT 1835	nr:	1002-415/101367869
Õhutemperatuur:	11°C.	Kalibreeritud	25.02.2016
Muud tingimused:			

Mõõteolud:

Pinnas (varasema pikema perioodi sademed): kuiv

Vahetult mõõtmisele eelnenud või mõõtmise ajal esinenud sademed (vihm, lörts, jne): puudusid

Tulemused:

Mõõtepunkt maanduril	Mõõdetud takistus [Ω]	Parandustegurid			Arvutuslik takistus [Ω]	Märkused
		K <sub>s</sub>	K <sub>1,2,3</sub>	K <sub>s</sub> x K <sub>(1,2,3)</sub>		
1	2	3	4	5	6	7
WC AJK	35,8	1,4	1	1,4	50	

Teimigrupi juht: A. Hussar /nimi; allkiri/