

# TÖÖÜLESANNE NR. 01540084

TARTU LÕUNA  
ALO PAABUSK

Kliendi nimi: OÜ ATKO PUIT

Telefon: 508 6360

Objekt: ERAMU

Obj. telefon:

Address: Tartu maakond Elva Tartu maakond H.Raudsepa 3 - -

Tööd teostada: 29.11.2016 08:00 - 09:00

Kliendiga lepitud uus aeg:

30.11.16

Teostatav töö: 70000 TELLIMUSE, PROJEKTIPÕHINE TÖÖ (LIITUMINE)  
52009 LIITUMISPUNKTI ANDMETE FIKSEERIMINE

Ajamuutus tingitud: kliendist ☒ töövõtjast ☐

NA nr:

Lisainfo: toitekaabel ümberühendada uude jaotuskilpi, plommimine. fikseerida arvesti näit ja lp andmed. tööülesanne tuleb tagastada hiljemalt tööde tegemisele järgmisel tööpäeval kella 12:00-ks!

MP ID:	38ZEE-00724962-K	Koordinaadid L-Est '92 süsteemis:	N(X)	6456767 (X)	E(Y)	641052 (Y)	
Alajaam:	PUHKEPARGI	Fiider:	F5	MP ping:	04KV	MP tüüp:	O
Liitumispunkti kood:	4	1	kirjeldus: KINNISTUL ASUVAS LIITUMISKILBIS OSTJA TOITEKAABLI KINGADEL				

Näidud: - (Päev), (Öö), (Rtarb), (Rvõrk); AT 0

## OLEMASOLEVAD ELEKTRIARVESTUSSEADMED

Töö algusaeg: 900

Arvesti tüüp	Arvesti nr	taatus	ü/k tegur	kohtade arv	asukoht	KLK süsteem	lõppnäit <input type="checkbox"/>
ZMXI320APU0L0D3.21S2	16228476	15.12.2014	1	8	LIITUMISKILBIS	HES	kontrollnäit <input checked="" type="checkbox"/>
Aktiiv üld	Aktiiv päev	Aktiiv öö	Võimsus		Reaktiiv tarbimine		Reaktiiv võrku
0	0	0	0		0		0
Programmkella / tariifiploki tüüp		Programmkella / tariifiploki nr.		Peakaitse suurus		Kaitse tüüp	Vool suletud
				3 * 25 A		MINI KL	SVA
Lisaseadmed							

## MUDETUD ELEKTRIARVESTUSSEADMED

Arvesti tüüp		PLC		Arvesti nr		taatus		ü/k tegur		kohtade arv		KLK süsteem		Arvestile juurdepääs	
														vaba	
Aktiiv üld		Aktiiv päev		Aktiiv öö		Võimsus		Reaktiiv tarbimine		Reaktiiv võrku				<input type="checkbox"/>	
Programmkella / tariifiploki tüüp				Programmkella / tariifiploki nr.				Peakaitse suurus				Kaitse tüüp			
								*				A			
Modemi tüüp			Modemi nr.			GSM number			SIM number						
Objekti telefon		Arvesti asukoht				Vool suletud <input type="checkbox"/> / avatud <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> alajaamast				<input type="checkbox"/> liinist	
						<input type="checkbox"/> arvestist				<input type="checkbox"/> juhtmest				<input type="checkbox"/> kaitsmest, pl. nr .....	

## PLOMMID

Olemasolevad plommide numbrid

Paigaldatud plommide numbrid

Arvesti	04929355 ✓ 04929324 ✓ 04929357 ✓	
PK		
Kell/tarfp		
Mpunkt	04929336 04929310 04929381	06028419, 06028455

Märkused

TOITEKAABEL ÜMBER ÜHENDATUD.

Töödekorraldaja:	Töö teostaja:	Töö lõpu aeg:	Töö kuupäev:	Kliendi allkiri teatise saamise kohta
LWE AS	LEMBIT JANNU	1500	30.11.16	

TU koostas: MARINA JÕGEVA 28.11.2016 11:01

TU tagastamise aeg: