



MTR: EEG000304

Litsents: Geodeetilised ja kartograafilised tööd nr 784 MA

Töö nr: 24-G-2224-1

Tartumaa Elva vald Kipastu küla

**Kuusiku-Petso kinnistu kanalisatsioonisüsteemi
teostusmöödistus**

M 1:500

Teostusjoonis

Vastutav spetsialist:

Ahto Lahe

Geodeet:

Ahto Lahe

Juuni 2024, Tartu

SISUKORD

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Seletuskiri | 2 |
| 2. Teostusjoonis M 1:500 | 3 |

GEODEETILISE MÕÕDISTAMISE SELETUSKIRI

Mõõdistatava objekti asukoht: Tartumaa Elva vald Kipastu küla



Töö sisu: Kuusiku-Petso kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistus.

Töö tellija: Jüritoru OÜ

Mõõdistamise aeg: mai 2024; koostamise aeg: juuni 2024.

Geodeet: A. Lahe; Vastutav isik: A. Lahe

Kasutatud instrumendid: Elektrontahhümeeter Trimble SPS700; GNSS-seade Trimble R8.
Mõõdistusviis-tahhümeetriline.

Koordinaatide süsteem: L-Est 97; Kõrguste süsteem: EH2000.

Mõõdistamisvõrgu rajamisel määrati baaspunktid GNSS seadmega, tuginedes VRS Now baasjaamade võrgule.

Joonise mõõtkava: 1:500.

Ehituse käigus paigaldati 2m3 septik, rajati De110PVC ja De110PP kanalisatsioonitorustik ning imbsüsteem koos immutustunnelitega.

Koostas: A. Lahe



Y = 628300
X = 6455400

Septik Strong 2m'
maapind 52.86
luugid 52.99 pl
põhi 51.06
1. 52.05 De110PP
2. 52.09 De110PVC

Püstak De110
maapind 52.66
De110PVC 52.10

De110PVC
L=0.3m
i=0.033

De110PVC
L=10.2m
i=0.047

maapind 52.88
De110PVC 52.58

transiitkorustik
De110PP
L=37.6m
i=0.007

Kuusiku-Petso
66601:001:0049

Y = 628300
X = 6455350

imbtunnel

imbväljak

tuulutus

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis
Kõrgused EH2000 süsteemis



MTR nr. EEG000304
Litsents nr784 MA
Geomeister OÜ
Saekoja tn 36a
50107 Tartu linn
Tel: 529 4078 e-mail: ahtolahe@gmail.com

Töö nr:
24-G-2224-1

Mööd:
1 : 500

Kuupäev:
03.06.2024

Töö nimetus:

Kuusiku-Petso kinnistu kanalisatsioonisüsteemi
teostusmoodistus

Geodeet:
Ahto Lahe

Allk.

Joonise nimetus: Teostusjoonis

Joonestaja:
Ahto Lahe

Allk.

Asukoht:
Tartumaa Elva vald Kipastu küla

Joonis:
1